

SOFREL LT42

STÄNDIGE DIAGNOSE UND QUALITÄTSÜBERWACHUNG



ANWENDUNG UND VORTEILE

• Gesetzmäßige Selbstüberwachung

- Detektion von Überläufen der Regenüberlaufbecken
- Tägliche Berechnung der Anzahl der Überläufe und ihrer Dauer
- Überwachung der Durchflüsse und der in die Umwelt fließenden Wassermengen
- Steuerung einer automatischen Probenentnahme

• Ständige Diagnose

- Überwachung der richtigen Größe des Netzwerks
- Vorhersehen der Entwicklung der Netzauslastung
- Messung der Wasserzufuhr angrenzender Gemeinden
- Überwachung der Industrieableitungen in das Netzwerk
- Ermittlung von Fremdwasserzufluss

• Niederschlagsmessung

- Berechnung der Niederschlagsintensität
- Abstimmung der Niederschlagsmengen mit den Netzfunktionen

• Wasserqualität, chemisch-physikalische Messungen

- Schnittstelle mit Qualitätssensoren (Leitfähigkeit, pH, Redoxpotential)

DIE PRODUKTVORTEILE

- Dichtigkeit übertrifft IP68
- Energieversorgung durch Batterie
- Integrierte leistungsstarke 2G/4G M2M-Antenne
- Zugriff auf SIM-Karte und auf die Batterie vor Ort
- Herstellergarantie 3 Jahre

EINFACHE BEDIENBARKEIT

- Zugriff und Bedienung vor Ort über Bluetooth
- Kommunikationsmöglichkeiten mit SCADA-Systemen und kompatibel mit Software von Dritt-Anbietern großer Unternehmen der Wasserwirtschaft
- Spezifisches Kommunikationsprotokoll zur Sicherstellung der Datenverfügbarkeit
- Vereinfachte Datenauswertung über die IoT-Plattform SOFREL WEB LS

HAUPTMERKMALE:



Kommunikation



Einfache
Bedienbarkeit



Dichtigkeit



bis zu 10 Jahre

Betriebsautonomie



Garantie



Antenne FLEX

Technische Daten und Funktionsmerkmale

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN:

Mechanisches Design	Ein Öffnungssystem ohne Schrauben ermöglicht einen einfachen Zugang zur SIM-Karte und zur Batterie durch den Nutzer
Abmessungen	H 261 x L 155 mm
Gewicht	1,1 kg
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C
Lagertemperatur	-25°C bis +70°C
Dichtigkeit	Zertifizierung nach Schutzart IP68 übertroffen (30 Tage 4 m tief unter Wasser)
Spannungsversorgung	Versorgung durch eine interne Standard- oder Hochleistungs-Lithiumbatterie
Anschlussarten	Wasserdichter Anschluss in Militärqualität

EINGÄNGE DES DATENLOGGERS:

DI (Digital Inputs)	4 Digitaleingänge zur Impulszählung, Niederschlagsmesser, Anzeige und Überlaufsensor Maximalfrequenz: 250 Hz Mindestimpulsdauer: 2 ms Maximale Polarisationsspannung: 3,3V Maximaler Polarisationsstrom: 15µA
AI (Analog Inputs)	2 Analogeingänge für SOFREL-Drucksensoren oder Fernversorgung von Sensoren von Drittanbietern Fernversorgung von Sensoren von Drittanbietern über 4-20mA-Schleife in 12V oder 20V Steuerung des Probensammlers

KOMMUNIKATION:

Quadband-2G/4G M2M-Chipsatz	4G LTE-M : B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 4G NB-IoT : B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85 Quad-band GSM/GPRS/EDGE (850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz)
Unterstützte SIM-Karten	Mini-SIM-Karten (Nano- und Mikro-SIM-Karten können mittels eines Adapters ebenfalls eingesetzt werden)
Vielseitig einsetzbare Antenne (Version FLEX)	Externe Antenne, 4 m lang, IP68-zertifiziert
Automatische Synchronisierung des Datenloggers	Tägliche Synchronisierung des LS über SCADA
Übermittlung an 1 oder 2 PCs	Periodisch, voreingestellt oder ereignisorientiert
Standortübergreifende Kommunikation zu einem S4W, S500 oder AS	Periodisch oder ereignisgesteuert (DI-Statusänderung oder Schwellwertüberschreitung)
Versenden einer Alarm-SMS an Mobiltelefon*	Bei DI-Statusänderung, Schwellwertüberschreitung, Sensorfehler,...

KONFIGURIERUNG UND INBETRIEBNAHME:

Bluetooth	Konfigurierung des Datenloggers über Bluetooth-Verbindung
Hilfe zur Inbetriebnahme	Messung der Empfangsstärke 2G und 4G LEDs zur optischen Diagnose der Funktion und des 2G/4G-Signals
Unterstützung der Wartung	Berechnung der Restlebensdauer der Batterie

ARCHIVIERUNG:

Lokale Speicherkapazität	100.000 Werte
Primäre und sekundäre Archivierung der Werte bezüglich der DI, AI und des Ultraschallsensors	Automatische Anpassung der Archivierungsdauer im Falle eines Ereignisses (zum Beispiel: Überlauf)

DATENVERARBEITUNG:

Selbstüberwachung	Bereitstellung von zwei Umrechnungstabellen zur Berechnung der Durchflüsse Berechnung des Durchflusses anhand des über einen Analogeingang (AI) gemessenen Wasserpegels Tägliche Berechnung des Durchflussvolumens Berechnung der Anzahl der täglichen Überläufe
-------------------	---

ZERTIFIZIERUNGEN:

CE-Zertifizierung	2014/53/UE „Funkanlagen“ 2014/30/UE „Elektromagnetische Verträglichkeit“ 2014/35/UE „Niederspannung“
Dichtigkeit IP68 übertroffen	Längere Eintauchtests (30 Tage 4 m tief unter Wasser) durch ein unabhängiges Labor

STANDARD-BETRIEBSAUTONOMIE:

Messung des Pegels alle 5 Minuten	6 Jahre (bei täglicher Übermittlung an SCADA)
Messung des Pegels alle 15 Minuten	10 Jahre (bei täglicher Übermittlung an SCADA)

* Abhängig von der Aktivierung des Telekommunikationsbetreibers